



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП031.В.00887

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности «28» апреля 2009 г.

Действителен до «28» апреля 2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Пропитка для защиты древесины от огня и биологических
поражений «ОГНЕБИОЗАЩИТА-П»,
выпускаемая по ТУ 2389-008-93649182-2009**

23 8990
код ОКП

Наименование продукции

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НPB 251-98:

**II группа огнезащитной эффективности - при расходе не менее 400 г/м².
Устойчив к старению.**

Наименование НД

Обязательная сертификация

Сертификат распространяется на серийное производство

Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан ООО «Стройкомби», ОКПО 93649182

Наименование предприятия, организации

**140083, Россия, Московская обл., г.Лыткарино, ул.Парковая, станция Заводская,
стр.3**

Тел./факс (495) 552-09-95

Адрес, телефон, факс

Изготовитель ООО «Стройкомби», ОКПО 93649182

Наименование предприятия, организации

**140083, Россия, Московская обл., г.Лыткарино, ул.Парковая, станция Заводская,
стр.3**

Тел./факс (495) 552-09-95

Адрес, телефон, факс



Зам. руководителя органа по сертификации

А. В. Ржанковский

Эксперт

Л. Н. Сазонова

№ 0227078

1. Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол сертификационных испытаний № 37см-2009 от «27» апреля 2009 г.	ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК» ССПБ.RU.ИН.011 от «28» июня 2007 г.
Акт оценки производства № 0786 со/см/оп от «19» марта 2009 г.	ОС «Огнестойкость-ЦНИИСК» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК» ССПБ.RU.ОП.031 от «28» июня 2007 г.

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями: «Положение о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размер и технические требования» (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.2003 г. № 312)

Обозначение нормативных документов

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации «Огнестойкость-ЦНИИСК» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК», № ССПБ.RU.ОП.031 от 28.06.2007 г., 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, тел./факс (499) 174-79-04, (495) 709-32-83, 709-32-84

Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Зам. руководителя
органа по сертификации

А. В. Ржанковский



Эксперт

Л. Н. Сазонова

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.